




> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Technische Groothandel
t.a.v. arbocatalogus Technische Groothandel
Postbus 82146
2508EC Den Haag



Directie Toezicht A
Vakgroep programma en
Projectmanagement

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 333 44 44
www.nlarbeidsinspectie.nl

Contactpersoon
mevr. drs. C.A.A.E. Benders
T 06-18300368
cbenders@nlarbeidsinspectie.nl
mevr. A.J.H.M. Martens
T 06-51394892
amartens@nlarbeidsinspectie.nl

Datum 15 november 2023
Betreft Toetsingsbrief arbocatalogus Technische Groothandel

Onze referentie
2023-0000561857

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 januari 2023 heb ik u de ontvangstbevestiging en
ontvankelijkheidsverklaring toegezonden voor de toetsing van de arbocatalogus
Technische groothandel, betreffende veilige magazijninrichting, veilig
transporteren, lichamelijke belasting, bedrijfshulp en calamiteiten.

De uitkomst van de toetsing is aanleiding geweest om met u contact te zoeken
over enkele noodzakelijke aanpassingen (zie hiervoor o.a. mijn email 6 mei 2023).

Naar aanleiding hiervan heeft u de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd en is
op 4 oktober 2023 een vernieuwde versie van de arbocatalogus aangeboden. U
heeft het onderdeel fysieke belasting niet opnieuw aangeboden maar zult dat op
een later tijdstip doen. Daarna heeft opnieuw een toetsing van deze aangepaste
arbocatalogus plaatsgevonden.

Hierbij informeer ik u over de resultaten van deze toets.

De gehele toets omvatte een aantal elementen. Per toetselement geef ik mijn
bevindingen of opmerkingen weer.

1. Is beschreven voor welk werkgebied de arbocatalogus bedoeld is?

De catalogus is gemaakt voor werkgevers en werknemers die werkzaam zijn bij de
bedrijven die hetzelfde werkgebied hebben als die genoemd zijn in de cao
Technische groothandel. De inhoud van de arbocatalogus is afgestemd op de
diverse situaties die bij het werken in deze sector voorkomen. De arbocatalogus
omschrijft daarmee duidelijk het werkgebied waarop de arbocatalogus zich richt.

*2. Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit
werkgebied?*

Uit de arbocatalogus blijkt dat zowel vertegenwoordigers van werkgevers als
werknemers in de sector betrokken zijn geweest bij het opstellen van de
arbocatalogus. Dit betreft de werkgeversorganisatie WTG en de vakbonden FNV,
CNV Vakmensen en De Unie.

Deze partijen zijn ook de ondertekenaars van de hierboven genoemde cao en
daarom concludeer ik dat betrokken partijen de werkgevers en werknemers in het
genoemde werkgebied vertegenwoordigen.

3. Is de catalogus kosteloos en openbaar voor iedereen?

De arbocatalogus komt in de vorm van een digitaal instrument beschikbaar en zal kosteloos en vrij toegankelijk zijn voor alle werkgevers en werknemers. Via de website www.arbotechischegroothandel.nl is de arbocatalogus zonder toegangscode voor zowel werknemers als werkgevers beschikbaar. Partijen zijn ook voornemens werkgevers en werknemers in de sector actief te informeren over deze catalogus en de betekenis hiervan. In de catalogus zijn alle relevante documenten en verwijzingen opgenomen. Hiermee komt de catalogus voldoende beschikbaar en is bekend voor de betrokken werkgevers en werknemers.

Directie Toezicht A
Vakgroep programma en
Projectmanagement

Datum
15 november 2023

Onze referentie
2023-0000561857

4. Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften?

De inhoud van de catalogus is getoetst aan de regelgeving voor de onderwerpen veilige magazijninrichting, veilig transporteren, bedrijfshulp en calamiteiten.

Het gaat hierbij om de artikelen 3 lid 1 onder e, 5 lid 1 en 15 van de Arbowet. Daarnaast gaat het om diverse artikelen uit het Arbobesluit: hoofdstuk 3: artikel 3.2 lid 1, 3.3 lid 1, 3.5c, 3.6, 3.8 lid 1, 3 en 4, 3.9, 3.11 lid 1, 3.13 lid 1 en lid 6 t/m 8, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18 lid 2, hoofdstuk 7: artikel 7.3 lid 4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7 lid 1, 7.14 lid 1, 7.16a lid 1, lid 4 en lid 5, art 7.17c lid 4, 7.18 en 7.20.

De uitkomst van de toets van de actualisering van de op 30 januari en 4 oktober 2023 aangeboden arbocatalogus Technische groothandel met de onderwerpen veilige magazijninrichting, veilig transporteren, bedrijfshulp en calamiteiten is positief.

Met deze positieve toetsing voor de onderwerpen veilige magazijninrichting, veilig transporteren, bedrijfshulp en calamiteiten heeft u invulling gegeven aan de doelvoorschriften vernoemd in artikelen 3 lid 1 onder e, 5 lid 1 en 15 van de Arbowet en diverse artikelen uit het Arbobesluit: hoofdstuk 3: artikel 3.2 lid 1, 3.3 lid 1, 3.5c, 3.6, 3.8 lid 1, 3 en 4, 3.9, 3.11 lid 1, 3.13 lid 1 en lid 6 t/m 8, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18 lid 2, hoofdstuk 7: artikel 7.3 lid 4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7 lid 1, 7.14 lid 1, 7.16a lid 1, lid 4 en lid 5, art 7.17c lid 4, 7.18 en 7.20.

Ik wil u het volgende meegeven. Van belang is om te letten hoe u zaken opschrijft in uw arbocatalogus.

Bordessen afschermen (BRANCHEAFSPRAAK)

Bij bordessen bestaat de mogelijkheid te vallen van hoogte door het ontbreken van deugdelijke en sluitende leuning of hekwerk. Daarnaast kunnen voorwerpen van het bordes gestoten worden en mensen beneden geraakt worden. Daarom gelden de volgende richtlijnen voor het afschermen van bordessen.

Er is sprake van valgevaar bij een 'bordes' als er in de werkruimte een hoogteverschil tussen vloeren is van 1 meter bij nieuwbouw en 1,5 meter of meer bij bestaande bouw. Bij kleinere hoogteverschillen is ook sprake van valgevaar bij een bordes als bij het vallen van materialen, voertuigen of personen gevaar voor ernstige verwonding is.

- Bordessen zijn rondom voorzien van hekwerk van minimaal 1,0 meter hoogte of een leuningwerk bestaande uit een bovenleuning op minimaal 1,0 meter, een tussenleuning en een schoprand..
- De verticale tussenruimte tussen de leuningen is niet meer dan 47 cm.
- De leuningen en het hekwerk zijn voldoende sterk. Ze moeten een minimale verticale punt belasting van 125 kg kunnen hebben en horizontaal minimaal 30 kg (eisen conform NEN-EN 12811-2).
- Als het hekwerk wordt geopend, bijvoorbeeld op laad- en losplaatsen of tijdens onderhoudswerkzaamheden, dan zijn er voorzieningen aangebracht die toegang van personen tot die werkplek verhinderen en zodoende valgevaar is uitgesloten in alle denkbare werksituaties.

Goede praktijken bij deze richtlijn

- [Kantelhek laad-losbordes \(PRAKTIJKVOORBEELD\)](#)
- [Veilige losroutes in het magazijn \(PRAKTIJKVOORBEELD\)](#)
- [Beveiliging laad-losplaats bordes \(PRAKTIJKVOORBEELD\)](#)
- [Afschermen van bordessen \(PRAKTIJKVOORBEELD\)](#)

Datum

15 november 2023

Onze referentie

2023-0000561857

De hierboven geel gemarkeerde tekst is eigenlijk niet goed en moet worden aangepast. Er is namelijk altijd sprake van valgevaar bij verhoogde vloeren en daarbij is het hoogteverschil niet van belang. De bouweisen (Bouwbesluit) verplicht onafhankelijk van het gevaar/risico tot de toepassing van leuningwerk vanaf 1 meter. Op grond van de Arbowet- en regelgeving kunnen ook extra maatregelen moeten worden toegepast zoals bijv. bij lagere hoogteverschillen ook vloerrandbeveiliging toepassen of extra gaaswerken toepassen in geval van risico op afvallende goederen/objecten die tussen of over het leuningwerk kunnen vallen, etc.

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan deze onderdelen accepteren en zal deze gebruiken als referentiekader bij haar inspecties in uw branche. De positief getoetste artikelen zullen worden opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019.

Indien de arbocatalogus verwijzingen bevat naar normen of richtlijnen die strijdig zijn met de wettelijke regels, dan wel de regelgeving of de stand der techniek in de periode tussen toetsing van de arbocatalogus en het moment van inspectie is gewijzigd, zal de Arbeidsinspectie deze onderdelen van de catalogus niet hanteren als referentiekader, maar zal zij handhaven aan de hand van de actuele wetgeving en/of stand van de techniek.


Een catalogus is een dynamisch instrument en kan aanpassingen ondergaan. Sommige daarvan kunnen zo ingrijpend zijn dat een bijgestelde versie van de catalogus opnieuw voor toetsing aan de Arbeidsinspectie voorgelegd zal moeten worden. Het is aan u om dit te beoordelen.

In de Beleidsregel arbocatalogi 2019 is opgenomen dat een arbocatalogus een geldigheidstermijn van zes jaar heeft gerekend vanaf de datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing. Ook is afgesproken dat vijf jaar nadat een arbocatalogus positief is getoetst de indieners van de arbocatalogus een verzoek krijgen om de arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw ter toetsing voor te leggen, zodat nagegaan wordt in hoeverre de arbocatalogus nog voldoet aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. De door u op 30 januari en 4 oktober 2023 ingediende arbocatalogus, onderdeel veilige magazijninrichting, veilig transporteren, bedrijfshulp en calamiteiten is op 1 december 2029 zes jaar oud en dan zal de geldigheidstermijn voor dat onderdeel verlopen.

Om bij het indienen van een hernieuwde versie van de arbocatalogus het toetsingsproces vlot te doen verlopen is het van belang de concrete aanpassingen ten opzichte van de eerder getoetste versie duidelijk aan te geven.

Ik feliciteer u met deze geaccepteerde arbocatalogus en waardeer de inspanningen die u hebt gepleegd om de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden in samenwerking met sociale partners voor de sector Technische Groothandel in te vullen.

Hoogachtend,



mevr. drs. I.M.M.G. Gerrits
Directeur M&V

Directie Toezicht A
Vakgroep programma en
Projectmanagement

Datum
15 november 2023

Onze referentie
2023-0000561857